


1-1



UWAGA:

Wszystkie urządzenia i elementy wentylacyjne instalacji nawiewnej N1 należy zabezpieczyć od zewnątrz farbą antykorozyjną chlorokauczkową.

Przewody i kształtki wentylacyjne instalacji wywiewnej W1 i W2 należy wykonać z tworzywa sztucznego PCW.

ETC ARCHITEKCI			SPÓŁKA Z O.O.			GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul.T.Kościuszki 32A		
GENERALNY PROJEKTANT			50-023 Wrocław, ul. Racławicka 15/19 tel.: 0-71 78-79-730, fax 78-79-733 e-mail: biuro@etca.com.pl			INWESTOR		
AUTOR:			mgr inż. Marcin Lewacki			ADAPTACJA TRYBUNY BASENU SPORTOWEGO w OBIKCIE PŁYWALNI MIEJSKIEJ Wodnik 2000 W GRODZISKU MAZOWIECKIM NA ZESPÓŁ SAUNOWY		
OPRACOWAŁ:			mgr inż. Marcin Lewacki			PROJEKT		
SPRAWDZIŁ:			mgr inż. Danuta Michalkiewicz			RZUT I PRZEKRÓJ ANTRESOLI WENTYLACJA		
						4		
						UMOWA 2P/17/08		
						KOD		
						BRANŻA WENTYLACJA		
						DATA 02.02.2008		
						FAZA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
						SKALA 1:50		
KONC			PB			PP		
						PW		